

# ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

## KONRAD BAU GmbH & Co. KG

Waldstraße 29 • 97922 Lauda-Königshofen

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

### DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen  
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

**Gruppe W3, Werkstoffe pe, ge**

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und  
gilt vom 12.04.2017 bis 11.04.2022 nur in Verbindung  
mit dem Eintrag unter [www.zert-bau.de/unternehmenssuche](http://www.zert-bau.de/unternehmenssuche).

Registrier-Nr.: 10.05.0298  
Revisionsdatum: 12.04.2017  
Datum der Erstzertifizierung: 12.04.2017



Gerhard Winkler  
Geschäftsführung

### Verantwortliche Fachaufsicht

|        |  |
|--------|--|
| Wasser | Simon Pfaff<br>André Gröne (Stellvertr.) |
|--------|--|

### Verantwortliche Schweißaufsicht

|    |  |
|----|--|
| PE | Simon Pfaff<br>André Gröne (Stellvertr.) |
|----|--|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Registrier-Nr.:               | 10.05.0298 |
| Revisionsdatum:               | 12.04.2017 |
| Datum der Erstzertifizierung: | 12.04.2017 |



Gerhard Winkler  
Geschäftsführung

#### Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

##### Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten  
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300  
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

##### Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten  
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400  
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

##### Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)  
st Stahl  
ge Gusseisen  
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)  
pvc PVC (Polyvinylchlorid)  
az Asbestzement