

# ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

## KONRAD BAU GmbH & Co. KG

**Waldstraße 29 • 97922 Lauda-Königshofen**

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

### DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen  
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

**Gruppe G3, Werkstoff pe  
Gruppe W3, Werkstoffe pe, ge**

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und  
gilt vom 22.11.2018 bis 11.04.2022 nur in Verbindung  
mit dem Eintrag unter [www.zert-bau.de/unternehmenssuche](http://www.zert-bau.de/unternehmenssuche).

Registrier-Nr.: 10.05.0298  
Revisionsdatum: 23.11.2018  
Datum der Erstzertifizierung: 12.04.2017



Dipl.-Ing. Bernd Wiese  
GB Rohrleitungsbau

### Verantwortliche Fachaufsicht

Gas	Simon Pfaff André Gröne (Stellvertr.)
Wasser	Simon Pfaff André Gröne (Stellvertr.)

### Verantwortliche Schweißaufsicht

PE	Simon Pfaff André Gröne (Stellvertr.)
----	--

Registrier-Nr.: 10.05.0298  
Revisionsdatum: 23.11.2018  
Datum der Erstzertifizierung: 12.04.2017



Dipl.-Ing. Bernd Wiese  
GB Rohrleitungsbau

#### Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

##### Sparte Gas

- G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
- G2 Betriebsdrücke  $\leq 16$  bar und Nennweiten  $\leq$  DN 300
- G3 Betriebsdrücke  $\leq 5$  bar und Nennweiten  $\leq$  DN 300

##### Sparte Wasser

- W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
- W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten  $\leq$  DN 400
- W3 Betriebsdrücke  $\leq 16$  bar und Nennweiten  $\leq$  DN 300

##### Werkstoffe

- pe PE (Polyethylen)
- st Stahl
- ge Gusseisen
- gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
- pvc PVC (Polyvinylchlorid)
- az Asbestzement